


k.ú. Šarišské Sokolovce



Zdroj pitnej vody
Vodárenské studne
SO 01 (Rekonštrukcia studní)

SO 02 Rekonštrukcia privádzacieho
potrubia do VDJ PE 100 RC,
DN/OD 90, PN16, L=800 m

SO 03 NN prípojka k VDJ

Vodojem Uzovce1 x100 m3
Dno 425,0 m.n.m

SO 05 Oplotenie vodojemu

SO 05 Oplotenie VDJ
PS 01 Dezinfekcia vody
PS 02 Meranie a regulácia
PS 03 AT stanica II. tlak. pásma v MK VDJ

SO 06 Privádzacie potrubie "A"
DN/OD 110; PN16; L=408,4 m
Pre 1 tlakové pásmo

SO 06 Privádzacie potrubie "B"
DN/OD 110; PN16; L=408,85 m
Pre 2 tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "B"
DN/OD 110; PN16; L=457,76 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "B1"
DN/OD 110; PN16; L=158,40 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "B2"
DN/OD 110; PN16; L=157,7 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "B"
DN/OD 110; PN16; L=457,76 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A1"
DN/OD 110; PN16; L=155,0 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A7"
DN/OD 110; PN16; L=68,40 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A2"
DN/OD 110; PN16; L=77,0 m
I. tlakové pásmo


SO 06 Rozvážacie potrubie "A3"
DN/OD 110; PN16; L=103,8 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A4"
DN/OD 110; PN16; L=58,50 m
I. tlakové pásmo
SO 06 Rozvážacie potrubie "A"
DN/OD 110; PN16; L=1197,73 m
I. tlakové pásmo

- LEGENDA:
- Vodojem
 - Trasy vodovodného potrubia I. tlak. pásmo
 - Trasy vodovodného potrubia II. tlak. pásmo
 - Trasy vodovodného potrubia (II. etapa)
 - Podzemný kábel Telekom
 - Ochranné pásmo trafostanice

UZOVCE

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je základom na uskutočnenie stavby podľa sta-
vebného povolenia č. 0153-0-SEP-2016/00015-2016/19
zo dňa: 14.3.2016 Prednosta: [signature]



Areál ČOV