

Napáková sústava  
Ochrana pred úrazom el.prúdom (STN 33 2000-4-41, 10.2007)  
- v normálnej prevádzke

- Približná A, kaptola A.1: Základná izolácia živých častí
- Približná A, kaptola A.2: Zábrany alebo kryty
- Približná B, kaptola B.3: Umiestnenie mimo osahu
- d.415.1 - doplnková ochrana prúdové chráničky
- d.415.2 - Doplnková ochrana : doplnkové ochranné pospojanie
- d.411.4 - samostatné odpojenie napájania

Legenda:

- návrh, vedenie káblov AYKY-J 4x35RE uložené v zemi k pomerným čerpadlám
- návrh, vedenie káblov AYKY-J 4x25RE uložené v zemi k el. rozv. rozv. RE-VDU Uzovce
- návrh, vedenie káblov AYKY-J 4x25RE uložené v zemi v chráničke k rozv. RH
- návrh, vedenie káblov CYKY-O 2x1,5 uložené v zemi v chráničke k rozvádzaču RH
- ovládanie NT spotrebičov
- plášťová chránička KSX-PEG
- návrh, uzemnenie el. rozvádzača RE-VDU Uzovce vodičom FeZn 010
- Plastový, pletivový (P), pre priame meranie (PR), dvojvláknový, pre jeden isť do 63 A, bez isťu, prívod a vývod na skrutkové svorky, prívod a vývod do 25 mm2, výška pletiva min. 0,45 m, výška zemnej časti 0,6 m, výška skrine do 500 mm, typ: RE 10 25A PZ, v=500.



Dokumentácia bola overená v stavebnom katalógu a je podkladom na uskutočnenie stavby a je podkladom na uskutočnenie stavby a je podkladom na uskutočnenie stavby



Poznámka:

Majetkové rozhranie medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy VSD a.s. a budúcim odberateľom je na VÝVODOVÝCH SVORKÁCH Z PRÍPOJKOVEJ SKRINE SP2 CD IV PO elektrickej NN prípojky napájané zo vzdialenej NN siete vo vlastnictve VSD a.s.

UPOZORNENIE:

Na projekt sa vzťahuje autorská-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) a 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetne projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo ohraničené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prijatie prepracovania diela na využívanie tretím osobám, resp. na podiele diela alebo jeho časti na vytvorení nového diela. Pod podmienkou projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemôže byť zmluvne odmietané ani vyčerpané.

Osvetlenie: S2012/01713/EIC COO/EZ A B1

Zodpovedný projektant	Mikloš	Kreslí	Mikloš
Ing. Ján Mikloš		Ing. Ján Mikloš	
Investor: Obec Uzovce, Uzovce 136, 082 66 Uzovce			
Investor: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice			
Datum:	02.2016	Číslo sarj:	
Zákazka číslo:	A172/2015		
Stupeň PD:	projekt		
Formát:	A4		
Merica:	M 1:1000		
Výkres číslo:	E-02		

Uzovce - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU

Objekt: SO 03 NN prípojka k VDU  
Obsah: Situačná soľena NN prípojky

