

k.ú. Šarišské Sokolovce

SO 05 Oplotenie vodojemu

SO 03 NN prípojka k VDJ

Vodojem Uzovce 1 x 100 m³
Dno 425,0 m.n.m

SO 02 Rekonštrukcia privádzacieho
potrubia do VDJ PE 100 RC,
DN/OD 90, PN16, L=800 m

SO 05 Oplotenie VDJ
PS 01 Dezinfekcia vody
PS 02 Meranie a regulácia
PS 03 AT stanica I. tlak. pásma v MK VDJ

SO 04 Oplotenie
zdroja pitnej vody

SO 04 Oplotenie studní

Zdroj pitnej vody
Vodárenské studne
01 (Rekonštrukcia studní)

k.ú. Uzovce

SO 06 Privádzacie potrubie "A"
DN/OD 110; PN16; L=408,4 m
Pre 1 tlakové pásmo

SO 06 Privádzacie potrubie "B"
DN/OD 110; PN16; L=408,85 m
Pre 2 tlakové pásmo

Rozvážacie potrubie "B2" (II. etapa)
DN/OD 110; PN16;
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "B"
DN/OD 110; PN16; L=457,76 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "B1"
DN/OD 110; PN16; L=158,40 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "B2"
DN/OD 110; PN16; L=157,7 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "B"
DN/OD 110; PN16; L=457,76 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A1"
DN/OD 110; PN16; L=155,0 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A7"
DN/OD 110; PN16; L=68,40 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A2"
DN/OD 110; PN16; L=77,0 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A3"
DN/OD 110; PN16; L=103,8 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A4"
DN/OD 110; PN16; L=58,50 m
I. tlakové pásmo
SO 06 Rozvážacie potrubie "A"
DN/OD 110; PN16; L=1197,73 m
I. tlakové pásmo







SO 06 Rozvážacie potrubie "A"
DN/OD 110; PN16;
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A5"
DN/OD 110; PN16; L=118,0 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvážacie potrubie "A6"
DN/OD 110; PN16; L=204,5 m
I. tlakové pásmo

Areál ČOV

LEGENDA:

-  Vodojem
-  Trasy vodovodného potrubia I. tlak. pásmo
-  Trasy vodovodného potrubia II. tlak. pásmo
-  Trasy vodovodného potrubia (II. etapa)
-  Podzemný kábel Telekom
-  Ochranné pásmo trafostanice

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní

a je základom na uskutočnenie stavby podľa sta-
vebného povolenia č. 04-SB-DSPR-2016/0000FS dnuP/2016

zo dňa 14.3.2016

Prednosta

UZOVCE

