Vodojem Uzovce1 x100 m3
Dno 425,0 m.n.m
SO 05 Oplotenie
- vodojem

SO 03 NN prípojka k VDJ

SO 02 Rekonštrukcia privádzacieho potrubia do VDJ
PE 100 RC, DN/OD 90, PN16, L=800 m

Vstupná brána a bránička
(na mieste pôvodného vstupu)

SO 06 Rozvodná vodovodná sieť
Privádzacie potrubie "A"
DN/OD 110; PN16; L=408,4 m
Pre 1 tlakové pásmo

!!! POZOR !!! Podzemný diaľkový kábel Telekom
!!! POZOR !!! STL plynovod

k.ú Šarišské Sokolovce

k.ú. Uzovce

SO 06 Rozvodná vodovodná sieť
Privádzacie potrubie "B"
DN/OD 110; PN16; L=408,85 m
Pre 2 tlakové pásmo

1197249,05
1197269,68
1197261,82
1197282,66
267000,78
266980,65
267012,61
266992,65

392/2
392/14
393/24
405/2
31/15

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je podkladom na uskutočnenie stavby podľa stavebného povolenia č. OU-SB-OSZP-2016/000373-0003 CC/CC/MS
zo dňa: 14.3.2016 Prednosta: ...

Ing. Jozef SCHLOSSER autorizovaný stavebný inžinier A250 * A2 Komerčná architektonické a inžinierske služby

Vypracoval: Ing. Jozef SCHLOSSER		EkoArch, spol. s r.o. Solivarská ul. č. 71 Ateliér: Makarenkova 94, 08006 Lubotice e-mail: ekoarch.sro@gmail.com, mob. 0948/525257 080 01 PREŠOV	
Stavebník: Obec UZOVCE			
Stavba: Obec UZOVCE Rekonštrukcia verejného vodovodu			
Objekt: SO 05 Oplotenie vodojemu	Arch.č. 17/15-DSP	Účel: DSP	
	Diel: E	Dátum: 10/2015	
Obsah: Situácia a vytýčenie	Formát: 2A4	Prí.č: 3	
	Mierka: 1 : 500		