

# OKRESNÝ ÚRAD SABINOV

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov

OU-SB-OSZP-2016/000083-00008/Če/ŠVS

V Sabinove dňa 14.3.2016

## ROZHODNUTIE

Rozhodnutie je

právoplatné dňom

vykonateľné dňom

V Sabinove

19.4.2016

19.4.2016

20.4.2016

Podpis



**Obec Uzovce, Obecný úrad 136, 082 66 Uzovce**, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom doručeným dňa 4.12.2015, o vydanie vodoprávneho povolenia na stavbu „**Obec Uzovce – Rekonštrukcia vodovodu**“.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov a výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním konaného dňa 12.1.2016,

## v y d á v a

stavebníkovi, **Obec Uzovce, Obecný úrad 136, 082 66 Uzovce**, IČO: 00327921,

## p o v o l e n i e

**Na zriadenie vodnej stavby „Obec Uzovce – Rekonštrukcia vodovodu“**, podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v rozsahu:

**SO 01 – Rekonštrukcia studní:** Poklop vstupu do šachty čerpacej stanice sa osadí 1 m nad terén a skruž sa obsype vhodnou zeminou so zatrávením. Vstupná šachta bude kruhového pôdorysu. Vstup do šachty sa zabezpečí uzamykateľným poklopom rozmerov 600 x 600 mm. Steny z vonku studne sú izolované proti prieniku spodnej vody certifikovaným hydroizolačným náterom. Elektrické rozvážače k čerpadlám s krytím zodpovedajúcim prostrediu sa umiestnia na stojane osadenom v blízkosti studní nad terénom. Po stavebnom dokončení sa studne vyčistia čerpaním a dezinfikujú sa chlórnanom sodným.

**SO 02 Rekonštrukcia privádzacieho potrubia:** V rámci objektu bude zrekonštruované privádzacie potrubie polyetylénové PE 100, SDR 11, PN 16DN/ID 90 mm, od studne č. 1 a studne č. 2, do manipulačnej komory vodojemu, celkovej dĺžky 772,0 m.

SO 03 Elektrická prípojka NN k VDJ: Z NN rozvádzača TS bude privodné NN vedenie káblom WL1: AYKY-J, Lc=10 m, ktoré bude ukončené v projektovanom elektromerovom rozvádzači RE-VDJ Uzovce. Kábel bude uložený v zemi v chráničke KSX-PEG 40. Súbežne so silovým vedením je uložený kábel CYKY-O 2x1,5, Lc=30 m, ktorý bude slúžiť pre blokovanie NT spotrebičov.

SO 04 Oplotenie studní: Oplotenie studní sa zrealizuje z drôteného poplastovaného pletiva výšky 180 cm na železobetónových stĺpikoch typu VZA, osadených do betónu. Vstupná brána bude oceľová dvojkrídlová, šírky 4 m a malá bránka šírky 1 m. Nad bránkami sa natiahne ostnatý drôt v troch radoch.

SO 05 Oplotenie vodojemu: Oplotenie vodojemu sa zrealizuje z drôteného poplastovaného pletiva výšky 180 cm na železobetónových stĺpikoch typu VZA, osadených do betónu. Vstupná brána bude oceľová dvojkrídlová, šírky 3 m a malá bránka šírky 1 m. Nad bránkami sa natiahne ostnatý drôt v troch radoch.

SO 06 Rozvodná vodovodná sieť: Rozvodná vodovodná sieť bude z polyetylénového potrubia PE 100, SDR 11, PN 16, DN/ID 100 mm, celkovej dĺžky 3574,1 m.

Privádzacie potrubie „A“, dĺžka 408,4 m.

Privádzacie potrubie „B“, dĺžka 408,9 m.

Rozvážacie potrubie „A“, dĺžka 1197,7 m. - 2017 6165 +

Rozvážacie potrubie „A1“, dĺžka 155,0 m.

Rozvážacie potrubie „A2“, dĺžka 77,0 m.

Rozvážacie potrubie „A3“, dĺžka 103,8 m.

Rozvážacie potrubie „A4“, dĺžka 58,5 m.

Rozvážacie potrubie „A5“, dĺžka 118,0 m.

Rozvážacie potrubie „A6“, dĺžka 204,5 m.

Rozvážacie potrubie „A7“, dĺžka 68,4 m.

Rozvážacie potrubie „B“, dĺžka 457,8 m.

Rozvážacie potrubie „B1“, dĺžka 158,4 m.

Rozvážacie potrubie „B2“, dĺžka 157,7 m.

Vodovodné odbočky po domový uzáver, ktorý bude osadený pred každým odberateľom vo verejnom priestranstve v počte 143 ks, celkovej dĺžky 778,3 m.

PS 01 Dezinfekcia vody: V manipulačnej komore pred vstupom „surovej“ vody do vodojemu sa umiestni automatický chlorátor s dávkovaním dezinfekčného činidla podľa koncentrácie na odtoku z vodojemu, kde sa umiestni sonda s vodomerom.

PS 02 Meranie a regulácia: Čerpanie vody do vodojemu bude riadené podľa stavu hladiny vo vodojeme a vo vodárenských studniach. Čerpadlá budú vypnuté, keď bude komora vodojemu plná.

PS 03 AT stanica II. tlakového pásma v MK vodojemu: Na zvýšenie tlaku vody pre druhé tlakové pásmo bude použitá automatická tlaková stanica COR-2 Helix VE 1603/CCE.

Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch k.ú. Uzovce - intravilán, parc. č. C KN: 331/1, 80/6, 326, 45/2, 325, 8, 314/1, 314/5, 313/5, 332, 328/2, 329, 330/2, vo vlastníctve obce Uzovce, extravilán parc. č. C KN: 240, 392/14, 392/2, 31/8, 392/12, extravilán, parc. č. E KN: 35/9, 35/6, 35/10, 35/7, 35/14, 34/1, 35/5, 35/4, 31/16, 31/2, 31/3, 35/1, 35/3, 34/3.

K.ú. Šarišské Sokolovce – extravilán, parc.č. E KN: 19, 31, 32, 33.



**Povolenie sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:**

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní. Prípadné zmeny je potrebné prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Ukončiť výstavbu vodnej stavby do 03/2019.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky.
5. Stavebník je povinný počas prác dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
6. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
7. Pred začatím prác vytýčiť všetky podzemné vedenia.
8. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
9. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.
10. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
11. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia hospodárnosť výstavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, predpokladanú životnosť a úžitkovosť stavby.
12. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd.
13. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
14. Stavebník je povinný škody spôsobené na cudzom majetku počas výstavby uhradiť v plnom rozsahu.
15. Správa a údržba ciest PSK:

Trasu vodovodného potrubia žiadame umiestniť mimo cestné teleso cesty III/3176 tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva.

Výkopovú zeminu v žiadnom prípade neskladovať na cestnom telese cesty III/3176. Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu. Napojenie vodovodných prípojok žiadame realizovať mimo vozovkovú časť predmetnej cesty.

Križovanie cesty III/3176 v obci Uzovce žiadame realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky, dodržať hĺbku uloženia (min. 1,2 m) v zmysle STN 73 6005.

Štartovacie a cieľové jamy pre pretlak žiadame vytvoriť tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva (svah, priekopoa...). Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov.

Pred zahájením prác a po ich ukončení žiadame prizvať zástupcu SÚC PSK, Oblasť Prešov (p. Biroš Pavol č.t. 7764725) na preberacie konanie a umožniť spracovanie príslušnej fotodokumentácie.

Pred zahájením výkopových prác v súbehu s cestou III/3176, žiadame protokolárne odsúhlasiť trasu vodovodného potrubia a po ukončení žiadame zápisnične odovzdať správcovi komunikácie predmetnú stavebnú úpravu s príslušnou dokumentáciou (projektová dokumentácia zodpovedajúca

skutočnosti) a porealizačné zameranie vodovodného potrubia s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči cestnému telesu cesty III/3176. Týmto vyjadrením nie sú dotknuté nároky vlastníkov pozemkov pod cestou.

O povolenie stavebného zásahu v cestnom telese presmetnej cesty je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

16. OÚ Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Uzovce.

Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.

Rešpektovať všetky cestné odvodňovacie zariadenia, realizáciou stavby sa nesmú zhoršiť odtokové pomery na odvodňovacích zariadeniach cesty, ani nesmie dôjsť k jej podmáčaniu.

Vzhľadom k tomu, že sa časť stavby bude realizovať v extraviláne obce Uzovce, je nutné, aby stavebník požiadal tunajší úrad o povolenie výnimky z ochranného pásma cesty v súlade s ustanovením § 11 cestného zákona. Žiadosť sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie stavby.

Trasu verejného vodovodu navrhovanú v súbehu s cestou viesť mimo jej cestné teleso, resp. mimo jej hlavný dopravný koridor. Ak sú stiesnené pomery – v intraviláne obce, žiadame ich bližšie špecifikovať uvedením dĺžky konkrétneho úseku s vypracovaním min. troch vzorových priečnych rezov telesa cesty.

Všetky križovania vodovodného vedenia s cestou realizovať výlučne pretláčaním, vrátane verejných častí domových prípojk, ktoré žiadame zahrnúť do následného stupňa PD a z časového hľadiska realizovať súčasne s pozdĺžnym vedením.

Trasu navrhovaného vodovodného vedenia koordinovať s trasami už jestvujúcich vedení, resp. s plánovanými pokládkami vedení (napr. optický kábel, plynové vedenie, kanalizácia a pod.)

Umiestnenie stavby a technické podmienky k umiestneniu vodovodu v dotyku s cestou žiadame odsúhlasiť s vlastníkom cesty, Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, resp. s jej správcom Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov.

Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november – marec.

Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedochádzalo k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky.

Minimálne 15 dní pred začatím prác realizovaných v dotyku s cestou požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení. V takomto prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov.

17. Slovak telekom, a.s., Bratislava:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť 23.8.2016, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca povereného správou sietí.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť a zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing., [frantisek.fabula@telekom.sk](mailto:frantisek.fabula@telekom.sk), +421 51 7712188, 0902 614733. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

Vypracovanie a odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner – Ladislav Hocman, [spojstav@spojstavke.sk](mailto:spojstav@spojstavke.sk) 0903 906282.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku cca 30 cm od skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy.

Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.

Každé poškodenie zariadenia bezodkladne oznámiť na t.č. 12129.

Zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím (zasýpaním).

Overenie výškového uloženia zariadenia vykonať ručnými sondami (z dôvodu, že ST, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade požiadavky napojenia lokality na VSST, je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**18. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Bratislava:**

Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP - distribúcia o presné vytýčenie plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava, p. Adela Szamosiová, tel. 055/626 5526, – mail: [adela.szamosiova@spp-distribucia.sk](mailto:adela.szamosiova@spp-distribucia.sk).

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne



vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ladislav Forgáč, tel. č. 055 242 5510) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

Odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia. V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.

Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000 €.

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01.

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

19. Východoslovenská distribučná, a.s., Košice:

V záujmovej oblasti/v blízkosti záujmovej oblasti, sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35 kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Upozorňujeme Vás na dodržanie ust. § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (ochranné pásma).

Pred začatím zemných prác si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na adresu [sarissky\\_jozef@vsds.sk](mailto:sarissky_jozef@vsds.sk). Kontakt: 055 610 2138, 0905 475 515 – Ing. Jozef Šarišský, alebo 0907 901 007 – Zoltán Harsányi.

V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti previsu.

Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami, musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

Pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti z dôvodu kontroly nepoškodenosti vedenia.

Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt: technik uvedie pevnú linku na majstra PS VN a NN v príslušnej lokalite.

Pri zmene kategórie priestoru (povrchu nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén), je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

20. Slovenský pozemkový fond, Bratislava:

Stavebník na dotknutý pozemok vo vlastníctve SPF Bratislava, KN E: č. 240 najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF.

Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym iným spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

Na pozemky vo vlastníctve neznámych vlastníkov v nakladaní SPF, KN E: 31, 32, 33, 35/1, 35/4, 35/6, 35/9, 35/10, 31/2, 31/3, stavebník najneskôr do vydania



kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti.

K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF.

Po dokončení stavby bude pozemok neznámych vlastníkov daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok neznámych vlastníkov previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym iným spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom neznámych vlastníkov.

21. Okredný úrad Sabinov, OSZP, ŠSOH:

K predmetnej stavbe nemáme námietky za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení OÚ Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP-2015/00905-02-Št/ŠSOH zo dňa 8.10.2015:

So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku.

So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie nakladať v súlade s § 40c zákona o odpadoch. Zhodnotenie vznikajúcich odpadov zabezpečiť len u oprávnených organizácií. Po ukončení stavby predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov.

Stavebník je povinný realizovať všetky dostupné opatrenia na minimalizovanie prašnosti počas stavby.

22. Okresný úrad Sabinov, OSZP, ŠSOPaK:

V rámci realizácie stavby je stavebník povinný vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu poškodzovania okolitých biotopov a po dokončení stavby uviesť okolie stavby do pôvodného stavu.

23. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je žiadateľ povinný prísť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, pre vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.

24. Vodná stavba sa môže užívať na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá na návrh stavebníka orgán štátnej vodnej správy.

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

## O d ô v o d n e n i e

**Obec Uzovce, Obecný úrad 136, 082 66 Uzovce,** požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom doručeným dňa 4.12.2015, o vydanie vodoprávneho povolenia na stavbu „**Obec Uzovce – Rekonštrukcia vodovodu**“.

K žiadosti boli doložené tieto doklady: Projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracoval EkoArch, spol. s r.o., Ing. Jozef Schlosser, autorizovaný stavebný inžinier. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6611518113 zo dňa 18.8.2015. Stanovisko RÚVZ v Prešove č. 2015/02672-02/B.14-Pol zo dňa 19.10.2015. Vyjadrenie VSD, a.s., Košice č. 212/30.09.2015 zo dňa 6.10.2015. Vyjadrenie OÚ Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2015/042507-02 zo dňa 7.10.2015. Vyjadrenie územného orgánu - obce Hubošovce, k návrhu na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby č. 174/2015-400/SO zo dňa 28.10.2015.

Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, boli od Slovak Telekom, a.s., Košice doručené „Pripomienky k stavebnej akcii“, listom č. 62617/17.12.2015/OSI zo dňa 23.12.2015, doručeným dňa 28.12.2015. V uvedenom liste Slovak Telekom, a.s., požaduje, aby k predmetnému konaniu bolo doložené ich vyjadrenie. Tieto pripomienky sú bezpredmetné z dôvodu, že stavebník listom doručeným dňa 29.2.2016 doložil vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6611604764 zo dňa 23.2.2016.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.1.2016 oznámením č. OU-SB-OSZP-2015/001148-00002/Če/ŠVS zo dňa 9.12.2015 a verejnou vyhláškou.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník doložil Stanovisko SPF, Bratislava, č. SPFZ/2015/129644 zo dňa 17.12.2015. Bolo zistené, že stavebník nedoložil všetky doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), konanie prerušil rozhodnutím č. OU-SB-OSZP-2016/000083-00005/Če/ŠVS zo dňa 27.1.2016 a výzvou č. OU-SB-OSZP-2016/000083-00006/ŠVS-Če zo dňa 27.1.2016 vyzval žiadateľa, obec Uzovce, aby v určenej lehote doložila požadované doklady.

Listom doručeným dňa 29.2.2016 obec Uzovce doložila tieto doklady: Stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove č. ORHZ-PO1-226-002/2016 zo dňa 17.2.2016. Vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-SB-OSZP-2016/0072-02-Št/ŠSOH zo dňa 21.1.2016 a ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2016/040-02/Pi-ŠSOPaK zo dňa 18.1.2016. Vyjadrenie Správy a údržby ciest PSK č. 392/2016 zo dňa 4.2.2016. Vyjadrenie SPP, a.s., č. DPPRke/466/Uh zo dňa 2.2.2016. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6611604764 zo dňa 23.2.2016. Kópiu katastrálnej mapy a listy vlastníctva na pozemky dotknuté výstavbou č. 250, 305, 337, 368, 373, 374, 417, 430, 432, 434, 444, 447, 451, 452, 459 a č. 567.

Stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove č. ORHZ-PO1-226-002/2016 zo dňa 17.2.2016: OR HaZZ v Prešove s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s touto pripomienkou: Dodržať osadenie navrhnutých nadzemných hydrantov podľa vypracovaného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby špecialistom požiarnej ochrany Vladimírom Kručayom z mesiaca február 2016. V technickej správe sú navrhnuté podzemné hydranty a v situácii č. 1a vytýčenie je zakreslená značka nadzemného hydrantu (legenda uvádza podzemný hydrant). Podzemný hydrant sa navrhuje vtedy, ak nemožno osadiť nadzemný

hydrant. Podzemný hydrant sa nesmie navrhnuť v pozemnej komunikácii určenej na státie a parkovanie v zmysle § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 6 a 9 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Stanovisko projektanta stavby k danej pripomienke: Osadenie hydrantov je v súlade a s riešením špecialistu požiarnej ochrany, vzájomné vzdialenosti požiarnych hydrantov sú vo všetkých prípadoch menšie ako stanovuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Do legendy sa značka podzemného hydrantu dostala omylom. V ďalšom stupni PD bude urobená náprava.

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.


Navrhované riešenie je z hľadiska ochrany vôd a ostatných zložiek životného prostredia a chránených záujmov spoločnosti vyhovujúce, nie je v rozpore s verejnými záujmami, orgán štátnej vodnej správy v súlade s ust. § 26, § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, výstavbu vodnej stavby povolil a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie je potrebné podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a to na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.



  
Ing. Stanislav Girašek  
vedúci odboru



**Doručí sa:**

1. Obec Uzovce, Obecný úrad 136, 082 66 Uzovce
2. Obec Šarišské Sokolovce, Obecný úrad 17, 082 66 Uzovce
3. OR HaZZ v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov
4. SPF, RO, Keratsínske námestie 1, 080 01 Prešov
5. Pre spis

**Dotknuté orgány a organizácie:**

6. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
7. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
8. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, P.O.box D30, 040 01 Košice
9. Ekoservis, s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
10. OÚ odbor CDaPK Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
11. SaÚC PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
12. OÚ Sabinov, ŠSOH
13. OÚ Sabinov, ŠSOPaK
14. Obec Hubošovce, Obecný úrad 136, 082 66 Uzovce

**Na vedomie:**

15. EkoArch, spol. s r.o., Solivarská 71, 080 01 Prešov

Ostatným účastníkom bude rozhodnutie doručené verejnou vyhláškou.

