

k.ú. Šarišské Sokolovce

SO 03 NN prípojka k VDJ

Vodojem Uzovce 1 x 100 m<sup>3</sup>  
Dno 425,0 m.n.m

SO 02 Rekonštrukcia privádzacieho  
potrubia do VDJ PE 100 RC,  
DN/OD 90, PN16, L=800 m

SO 05 Oplotenie VDJ

PS 01 Dezinfekcia vody

PS 02 Meranie a regulácia

PS 03 AT stanica II. tlak. pásma v MK VDJ

SO 04 Oplotenie  
zdroja pitnej vody

Zdroj pitnej vody  
Vodárenské studne  
SO 01 (Rekonštrukcia studní)

k.ú. Uzovce

SO 06 Privádzacie potrubie "B"  
DN/OD 110; PN16; L=408,85 m  
Pre 2 tlakové pásma

SO 06 Privádzacie potrubie "A"  
DN/OD 110; PN16; L=408,4 m  
Pre 1 tlakové pásma

Rozvážacie potrubie "B2" (II. etapa)  
DN/OD 110; PN16  
II. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "B"  
DN/OD 110; PN16; L=457,76 m  
II. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "B1"  
DN/OD 110; PN16; L=158,40 m  
II. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "B2"  
DN/OD 110; PN16; L=157,7 m  
II. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "B"  
DN/OD 110; PN16; L=457,76 m  
II. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A1"  
DN/OD 110; PN16; L=155,0 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A2"  
DN/OD 110; PN16; L=68,40 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A2"  
DN/OD 110; PN16; L=77,0 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A3"  
DN/OD 110; PN16; L=103,8 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A4"  
DN/OD 110; PN16; L=58,50 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A"  
DN/OD 110; PN16; L=1197,73 m  
I. tlakové pásma

Vypracoval: Ing. Jozef SCHLOSSER	Projektant: Ing. Jozef SCHLOSSER
Stavebník: Obec UZOVCE	
Stavba: Obec UZOVCE Rekonštrukcia verejného vodovodu	
Objekt: Všetky objekty	
Obsah: Celková situácia stavby	

EkoArch, spol. s r.o.  
Solivarská ul. č. 71  
e-mail: ekoarch.sro@gmail.com, mob. 0948/525257  
080 01 PREŠOV

Arch.č. 17/15-DSP	Účel: DSP
Diel: C	Dátum: 10/2015
Formát: 2A4	Pril.: C
Mierka: 1 : 5 000	

#### LEGENDA:

- Vodojem
- Trasy vodovodného potrubia I. tlak. pásma
- Trasy vodovodného potrubia II. tlak. pásma
- - - Trasy vodovodného potrubia (II. etapa)
- - - Podzemný kábel Telekom
- Ochranné pásma trafostanice



UZOVCE

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní  
a je podkladom na uskutočnenie stavby podľa sta-  
vebného povolenia č. j. *OK-SR-ORP-2016/00003/pos*  
zo dňa: *14.3.2016* Prednosta: *[signature]*



Areál ČOV

Základná škola