Rez A1-NN
M 1:20



Rez A2-NN
M 1:20



Rez - súbeh NN káblov
M 1:20



B- najmenšia vzdialenosť (mm)

teplovod	300
vodovod	400
kanalizácia	500
kábel NN	50
kábel 22kV	200
plyn NTL	400
plyn STL	600

Rez V1-komunikácia
M 1:20



Rez V2-komunikácia
M 1:20



Rez P2-NN
M 1:20



Rez P3-NN
M 1:20



Rez P1-NN
M 1:20



Rez - križovanie NN káblov
M 1:20



A- najmenšia vzdialenosť (mm)

teplovod	300
vodovod	400
kanalizácia	300
kábel NN	50
oznamovacie káble	100

Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti medzi súbežnými sa podzemnými vedeniami:

tab.č. 3 STN 73 6005 (rozmery v cm)

Druh vedenia		Silové káble 1 kV	Silové káble 10 kV	Silové káble 35 kV	Oznamovacie káble	Plyn NTL do 0,005Mpa	Plyn STL do 0,3Mpa	Kolektor	Vodovodné potrubie	Tepelné vedenie	Káblovody	Stoky	Potrubná pošta	Koľaje električkovej dráhy
Silové káble	1 kV	5	15	20	*/** 30/10	40	60	k vonkajšiemu lícu stav.konštrukcie	40	30	10	50	50	100
	10 kV	15	15	20	*/** 80/30	40	60		40	70	30	50	50	100
	35 kV	20	20	20	*/** 80/30	40	60		40	100	30	50	50	100

Najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti medzi križujúcimi sa podzemnými vedeniami:

tab.č. 4 STN 73 6005 (rozmery v cm)

Druh vedenia		Silové káble 1 kV	Silové káble 10 kV	Silové káble 35 kV	Oznamovacie káble	Plyn NTL do 0,005Mpa	Plyn STL do 0,3Mpa	Kolektor	Vodovodné potrubie	Tepelné vedenie	Káblovody	Stoky	Potrubná pošta	Koľaje električkovej dráhy
Silové káble	1 kV	5	15	20	*/** 30/10	10	10	k vonkajšiemu lícu stav.konštrukcie	*/** 40/20	30	30	30	30	100
	10 kV	15	15	20	*/** 80/10	10	20		*/** 40/20	50	30	30	30	100
	35 kV	20	20	20	*/** 80/10	10	20		*/** 40/20	50	30	50	30	100

Poznámka:

*/**
- vedenie uložené v chráničkach betonových,AZC,kábel.žľaboch
- vedenie nechránené

Elektrotechnik špecialista
Projektant elektrických zariadení A,E1
Ing. Jakub Mikloš
S2012/01713/EIC COO/EZ A E1

UPOZORNENIE :
Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Osvedčenie: S2012/01713/EIC COO/EZ A E1			
Zodpovedný projektant: Ing. Jakub Mikloš	Kreslil: Ing. Jakub Mikloš		
Investor: Obec Uzovce, Uzovce 136, 082 66 Uzovce; Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice			
Stavba: **UZOVCE - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU**		Dátum:	02.2016
		Zákazka číslo:	A127/2015
		Stupeň PD:	projekt
Objekt: SO 03 NN prípojka k VDJ		Formát:	A4
		Mierka:	M 1:
Obsah: Vzorové rezy káblového výkopu NN		Výkres číslo:	E-07

MJ projekt s.r.o.
Požiarnická 205/23
082 22 Šarišské Michaľany
IČO: 47 535 113
IČ DPH: SK 202 394 0072
MOBIL: 0911 291 422
mjprojektsro@gmail.com

Dokumentácia bola overená v územnom konaní a je podkladom na uskutočnenia stavby podľa stavebného povolenia č. OU-SB-OSZP-2016/000453-0002/CO/IRS zo dňa: 14.3.2016 Prednosta:

Okresný úrad 2