

## AREÁL STUDNÍ



Napäťová sústava

3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana pred úrazom el.prúdom (STN 33 2000-4-41, 10.2007)

-v normálnej prevádzke

:Príloha A, kapitola A.1: Základná izolácia živých častí

:Príloha A, kapitola A.2: Zábrany alebo kryty

:Príloha B, kapitola B.3: Umiestnenie mimo dosahu

:čl.415.1 - doplnková ochrana prúdové chrániče

:čl.415.2 - Doplnková ochrana : doplnkové ochranné pospájanie

-pri poruche

:čl.411.4 - samočinné odpojenie napájania

### Legenda:




návrhované káblové vedenie uložené v zemi

kábel na pripojenie el. zariadení k rozvádzaču RH

ochranné pospájanie - uzemňovací pás FeZn

motor čerpadla 2,2kW

plavák na zistenie výšky hladiny



### UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Osvedčenie: S2012/01713/EIC COO/EZ A E1		<div><p><b>MJ projekt s.r.o.</b> Požiarnická 208/23 082 22 Šarišské Michalany IČO: 47 535 113 IČ DPH: SK 202 394 0072 MOBIL: 0911 291 422 mjprojektso@gmail.com</p></div>			
Zodpovedný projektant				Kreslil	
Ing. Jakub Mikloš				Ing. Jakub Mikloš	
Obec Uzovce, Uzovce 136, 082 66 Uzovce Investor: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice					
Stavba: <b>UZOVCE - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU</b>		Dátum:	02.2016	Číslo sady:	
Objekt: SO 03 NN prípojka k VDJ		Zákazka číslo:	A127/2015		
		Stupeň PD:	projekt		
		Formát:	2A4		
Obsah: Situačná schéma vonkajších rozvodov - ponorné čerpadlá		Mierka:	M 1:25		
		Výkres číslo: <b>E-05</b>			