

k.ú. Šarišské Sokolovce

SO 03 NN pripojka k VDJ

Vodojem Uzovce 1 x 100 m³
Dno 425,0 m.n.m

SO 05 Oplotenie vodojemu

SO 02 Rekonštrukcia privádzacieho
potrubia do VDJ PE 100 RC,
DN/OD 90, PN16, L=800 m

PS 01 Dezinfekcia vody
PS 02 Meranie a regulácia
PS 03 AT stanica II. tlak. pásma v MK VDJ

SO 06 Privádzacie potrubie "A"
DN/OD 110; PN16; L=408,4 m
Pre 1 tlakové pásmo

Vypracoval: Ing. Jozef SCHLOSSER	Projektant: Ing. Jozef SCHLOSSER	EkoArch, spol. s r.o.	
Stavebník: Obec UZOVCE		Solivarská ul. č. 71	
Stavba: Obec UZOVCE		e-mail: ekoarch.sro@gmail.com, mob. 0948/525257	
Rekonštrukcia verejného vodovodu		080 01 PREŠOV	
Objekt: SO 04 Oplotenie studní		Arch.č. 17/15-DSP	Účel: DSP
Obsah: Celková situácia stavby		Diel: E	Dátum: 10/2015
		Formát: 2A4	Pril.č.: 2
		Mierka: 1 : 5 000	

SO 04 Oplotenie studní

Zdroj pitnej vody
Vodárenské studne
1 (Rekonštrukcia studní)

k.ú. Uzovce

SO 06 Privádzacie potrubie "B"
DN/OD 110; PN16; L=408,85 m
Pre 2 tlakové pásma

Rozvádzacie potrubie "B2" (II. etapa)
DN/OD 110; PN16;
II. tlakové pásmo

Rozhranie 4. / II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvádzacie potrubie "B"
DN/OD 110; PN16; L=457,76 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvádzacie potrubie "B1"
DN/OD 110; PN16; L=158,40 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvádzacie potrubie "B2"
DN/OD 110; PN16; L=157,7 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvádzacie potrubie "B"
DN/OD 110; PN16; L=457,76 m
II. tlakové pásmo

SO 06 Rozvádzacie potrubie "A1"
DN/OD 110; PN16; L=155,0 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvádzacie potrubie "A7"
DN/OD 110; PN16; L=68,40 m
I. tlakové pásmo







SO 06 Rozvádzacie potrubie "A2"
DN/OD 110; PN16; L=77,0 m
I. tlakové pásmo


SO 06 Rozvádzacie potrubie "A3"
DN/OD 110; PN16; L=103,8 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvádzacie potrubie "A4"
DN/OD 110; PN16; L=58,50 m
I. tlakové pásmo

SO 06 Rozvádzacie potrubie "A"
DN/OD 110; PN16; L=1197,73 m
I. tlakové pásmo

LEGENDA:

-  Vodojem
-  Trasy vodovodného potrubia I. tlak. pásmo
-  Trasy vodovodného potrubia II. tlak. pásmo
-  Trasy vodovodného potrubia (II. etapa)
-  Podzemný kábel Telekom
-  Ochranné pásmo trafostanice



UZOVCE

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je základom na uskutočnenie stavby podľa sta-
vebného povolenia č. j. 04-08-DSP-2016/00003-00004/MS
zo dňa: 14.3.2016 Prednosta: 