

k.ú. Šarišské Sokolovce

SO 02 Rekonštrukcia privádzacieho  
potrubia do VDJ PE 100 RC,  
DN/OD 90, PN16, L=800 m

SO 03 NN pripojka k VDJ

Vodojem Uzovce1 x100 m3  
Dno 425,0 m.n.m

SO 05 Oplotenie VDJ  
PS 01 Dezinfekcia vody  
PS 02 Meranie a regulácia  
PS 03 AT Stanica II. tlak. pásma v MK VDJ

SO 04 Oplotenie  
zdroja pitnej vody

Zdroj pitnej vody  
Vodárenské studne  
SO 01 (Rekonštrukcia studni)

k.ú. Uzovce

SO 06 Privádzacie potrubie "B"  
DN/OD 110; PN16; L=408,85 m  
Pre 2 tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "B"  
DN/OD 110; PN16; L=457,76 m  
II. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "B1"  
DN/OD 110; PN16; L=158,40 m  
II. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "B2"  
DN/OD 110; PN16; L=157,7 m  
II. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "B"  
DN/OD 110; PN16; L=457,76 m  
II. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A1"  
DN/OD 110; PN16; L=155,0 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A7"  
DN/OD 110; PN16; L=68,40 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A2"  
DN/OD 110; PN16; L=77,0 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A3"  
DN/OD 110; PN16; L=103,8 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A4"  
DN/OD 110; PN16; L=58,50 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A"  
DN/OD 110; PN16; L=1197,73 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Privádzacie potrubie "A"  
DN/OD 110; PN16; L=408,4 m  
Pre 1 tlakové pásma

Rozvážacie potrubie "B2" (II. etapa)  
DN/OD 110; PN16;  
II. tlakové pásma

Rozhranie I./II. tlakové pásma

Rozhranie  
I./II. tlakové pásma  
(+ havarijné prepojenie)

SO 06 Rozvážacie potrubie "A"  
DN/OD 110; PN16; L=1197,73 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie (II. etapa)  
DN/OD 110; PN16;  
I. tlakové pásma

UZOVCE

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní  
a je podkladom na uskutočnenie stavby podľa sta-  
vebného povolenia č. 14. SO-OSTP-2016/0003-2006/2016

SO 06 Rozvážacie potrubie "A"  
DN/OD 110; PN16;  
I. tlakové pásma







SO 06 Rozvážacie potrubie "A5"  
DN/OD 110; PN16; L=116,0 m  
I. tlakové pásma

SO 06 Rozvážacie potrubie "A6"  
DN/OD 110; PN16; L=204,5 m  
I. tlakové pásma

Areál ČOV

Vypracoval: Ing. Jozef SCHLOSSER	Projektant: Ing. Jozef SCHLOSSER	EkoArch, spol. s r.o.	
Stavebník: Obec UZOVCE		Solivarská ul. č. 71	
Stavba: Obec UZOVCE		e-mail: ekoarch.sro@gmail.com, mob. 0948/525257	
Rekonštrukcia verejného vodovodu		080 01 PREŠOV	
Objekt: SO 06 Rozvodná vodovodná sieť		Arch.č. 17/15-DSP	Účel: DSP
Obsah: Celková situácia stavby		Diel: C	Dátum: 10/2015
		Formát: 2A4	Pril.: 2
		Mierka: 1 : 5 000	

#### LEGENDA:

-  Vodojem
-  Trasy vodovodného potrubia I. tlak. pásma
-  Trasy vodovodného potrubia II. tlak. pásma
-  Trasy vodovodného potrubia (II. etapa)
-  Podzemný kábel Telekom
-  Ochranné pásma trafostanice

